



Enheten för hantering av farligt gods och
brandfarlig vara (RO-FB) Johannes Forsberg
010-240 5348
Johannes.Forsberg@msb.se

Mottagare enligt sändlista

Förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger er möjligheten att lämna synpunkter på ett uppdaterat förslag till nya föreskrifter med allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor med tillhörande konsekvensutredning som remitterades våren 2022.

MSB har hanterat alla inkomna remissynpunkter. Totalt inkom ca 1200 synpunkter från ca 70 remissinstanser. En del synpunkter har föranlett mindre ändringar, en del paragrafer har helt tagits bort och andra är oförändrade. Som helhet har inga stora förändringar gjorts i det nuvarande förslaget och önskar därför inte heller synpunkter på helheten.

Däremot önskar MSB synpunkter på om det medför några faktiska problem att ta bort den tidigare remitterade skrivningen 5 kap. 1 § (se nedan). Efter att ha tagit del av tidigare remissvar har MSB konstaterat att det i dagsläget inte är praktiskt genomförbart att genomföra denna reglering, dels då avgränsningen mot annan lagstiftning blir komplicerad, dels att omfattningen av antalet kontroller som tillkommer för ackrediterade kontrollorgan inte är säkerställd. MSB uppfattar också att det i dagsläget finns fungerande system som tar hand om kontrollerna av dessa rör.

5 kap. 1 § Bestämmelser om rör- och slangledning som är anslutna till en cistern finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2018:3). Följande bestämmelser i MSBFS 2018:3 ska gälla för rör- och slangledningar med brandfarliga vätskor även om ledningarna inte är anslutna till en cistern:

Tekniska krav enligt: 2 kap. 1-3, 5-6, 17, 20, 22-24 §§

Kontrollkrav enligt: 4 kap. 1-5, 8 §§, 5 kap. 1-10, 13-16 §§ och 6 kap. 1-5 §§

Synpunkter på andra delar av föreskrifterna kommer inte att beaktas i det här skedet. Önskar ni inte meddela några synpunkter på ändringen, behöver ni inte meddela att ni avstår från att besvara denna remiss.

Vi önskar få era synpunkter senast den 15 september 2023.

Förslag till föreskrifter med allmänna råd, konsekvensutredning, missiv och sändlista finns på vår webbplats, <https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna>

rad/. Det står vem som helst fritt att lämna synpunkter och ni får gärna sprida denna remiss vidare.

Föreskrifterna beräknas träda ikraft under senhösten 2023.

Ytterligare upplysningar lämnas av Johannes Forsberg, 010 -240 5348,
johannes.forsberg@msb.se.

Svar skickas till registrator@msb.se eller per brev till: MSB, 651 81 Karlstad.
Vänligen ange diarienummer 2021- 11580 i ert svar.

Fredrik Nyström

Enhetschef

Johannes Forsberg