

Sökområde (steg)

 $F\phi=2.06$ 

x


Fpi

Resultatfil : S:\GEOARKIV\PROJ8\STABGRAF.RIT\3\_2A.R2

Fpi  
SLÄNT  
Resultatfil : S:\GEOARKIV\PROJ8\STABGRAF.RIT\3\_2A.R1

 $< 1.0$   
 $F\phi=0.73$ 

Material	nr	Densitet	Fi	C'	C	Aa	Ad	Ap
SAND	2	1.80	32.0	0.0				
SAND	3	1.80	36.0	0.0				


SCANDIACONSULT  
BYGG OCH MARK

BOX 454 • 851 06 SUNDSVALL • TEL 060-663600 FAX 060-614984

HANDLÄGGARE  
J Alström

RITAD AV  
JA

1997-12-15

*Polen Jönsson*

BET ANT ANDRINGEN AVSER SIGN DATUM

RÄDDNINGSVÄRKET  
NORDMALING KOMMUN  
LÄGDEÅ 3.2

SEKTION K3.2A

Stabilitetsberäkning

Skala 1:200

810117-01

RITNINGNUMMER  
K3.2A

ANDR